

Checklista för ökad säkerhet för Dig och Dina grannar

Följ den här listan och kontrollera brandskyddet i Din bostad och i fastigheten.

- Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare
- Kontrollera brandvarnarens funktion. Det är ditt ansvar att brandvarnaren fungerar.
- Kontrollera elutrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?
- Tv/datorskärm bör stå fritt och ventilerat. En skärm som varit igång under en längre period kan bli varm.
- Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
- Dra ur kontakten när Du använt kaffekokare och brödrost.
- Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.
- Förvara inte brandfarlig vara i källare eller vindsförråd.
- Tillse att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapphus, källare eller på vinden.
- Dörrar till återvinningsrum/soprum skall alltid vara stängda.
- Container på gården? Säkerhetsavstånd till byggnad är 4 meter för täckt container och 6 meter för öppen container. Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta.
- Bostaden bör vara utrustad med minst en brandsläckare (Rek. 6 kg pulver-ABC) och brandfilt.
- Kontakta i första hand fastighetsägaren om Du tycker att det är brister i brandskyddet i din fastighet. Har Du frågor är Du alltid välkommen att ringa räddningstjänsten i Din kommun.
- Var varsam när Du laddar elektronikutrustning (Mobil, Bärbardator etc) använd alltid godkänd laddare.